

ABS Safety GmbH
Herrn Mahr
Gewerbering 3
47623 Kevelaer

Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
Telefon +49 234 3696 292
Telefax +49 234 3696 201

Kontakt	Jens Böhm
Tel. direkt	+49 234 3696 272
Fax direkt	+49 234 3696 201
E-Mail	jens.boehm@dekra.com
Datum	08.10.2015

Unser Zeichen PFB-St/Boe
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Anschlageinrichtung Typ A nach DIN EN 795:2012 und CEN/TS 16415:2013
Typ: ABS-Lock V-Rotation

Sehr geehrter Herr Mahr,

an der Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock V-Rotation haben wir Prüfungen der dynamischen und statischen Belastbarkeit nach der Ziffer 4.4.1 und Ziffer 4.4.2 DIN EN 795:2012 durchgeführt und mit positivem Ergebnis abgeschlossen.

Die Anschlageinrichtung hat bei den Prüfungen die Prüfmasse aufgefangen bzw. die Prüfkraft über den erforderlichen Zeitraum gehalten.

Der dokumentierende Prüfbericht wird Ihnen in Kürze vorliegen.

Hinweis:

Die aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die eingereichten und verwendeten Prüfgegenstände.

Dieses Schreiben berechtigt nicht zum Anbringen des CE-Kennzeichens an den mit den geprüften Mustern übereinstimmenden Erzeugnissen.

Mit freundlichen Grüßen
DEKRA EXAM GmbH



Nicolai Stickdorn



Jens Böhm